

**Mark och miljödomstolen
Nacka Tingsrätt**

**Överklagande av § 335 Nikolai 3:41 Byggnadsnämnden, 2018-11-23
Ärende Bn 401/2016**

Efter kontakter med Örebro Kommun och Länsstyrelsen har framkommit att den tätspont som planeras inför byggnationen inte är nödvändig.

Den plym av klorerat lösningsmedel som finns i grundvattnet befinner sig söder om området och flödet av grundvattnet sprider sig inte under området.

Vid den första detaljplanen planerades ett bilgarage under jord. En risk fanns då för att plymen skulle spridas i annan riktning. Därför planerades en tätspont för att hindra spridningen.

I nuvarande detaljplan är bilgaragen planerade ovan jord. Nödvändigheten av tätsporten försvinner därför.

Örnsro koloniförening vill därför att den planerade tätsporten inte utförs. Trädallén kan då bevaras i befintligt skick.

Örebro 2018-11-30

Gunilla Hedberg
Ordförande
Örnsro koloniförening